

UV & OZONE Hybrid Sterilization deodorant machine

Lyon3.0

all-new 3rd generation



**コンパクトボディに秘められた
パワフルな消臭・除菌力**

オゾンと紫外線のマルチハイブリット方式

医療機器メーカーが作る 本当のオゾン除菌・消臭器

オゾンは薬剤に代わる消毒機として
医療機関における利用が進んでいます。

※オゾンガス機器BT-088M医療承認(クラスII)



空気中に浮遊する菌・ウイルス

花粉などアレルギーをオゾンと

紫外線が不活化

さらに、ドアノブや床・家具

などに付着する菌やウイルスなども

除菌が可能。

タムラテコのエンジニアが目指したのは
最も使える除菌・消臭機器です。

浮遊菌・ウイルスを除菌



付着菌にも除菌



ドアノブなど

臭いの元から分解



医療機器として広がるオゾン 信頼される除菌・消臭能力をご家庭にも

空気中に浮遊する菌・ウイルス・花粉などアレルギーを
オゾンと紫外線が不活化。

医療機器として広がりを見せるオゾン空気清浄機をいまここに。



空気清浄機との比較試験 (財)日本食品分析センター

試験菌	対象	生育集落数					
		試験前	1時間後	2時間後	3時間後	4時間後	5時間後
大腸菌	TM-11SF 風量0.44m ³ /min	305	332	2	0	0	0
	A社 風速1.7m ³ /min	305	318	364	340	309	310
	B社 風速2.0m ³ /min	305	318	333	339	334	334
黄色ブドウ球菌	TM-11SF 風量0.44m ³ /min	323	2	0	0	0	0
	A社 風速1.7m ³ /min	323	354	314	323	321	293
	B社 風速2.0m ³ /min	323	328	342	333	323	298

第86回日本感染症学会総合学術講演会会長推薦論文
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター
那村秀一氏による論文でも実証されているが、
イオン系機器に生活空間における環境表面の殺菌の実用的価値はない。

付着菌の除菌テスト (財)日本食品分析センター

試験菌	対象	生育集落数			
		作動前	1時間後	2時間後	3時間後
大腸菌	TM-11SF	144	113	0	0
	二酸化塩素ゲル T製薬 商品名C	144	131	184*	180*
黄色ブドウ球菌	TM-11SF	163	3	1	1
	二酸化塩素ゲル T製薬 商品名C	163	174	227*	158*

付着菌に限っては、二酸化塩素による殺菌効果は認められず。
オゾンガスによる増菌が最も効果が発揮します。
★試験菌以外の増殖も認められる。

人型結核菌 H37RVとBCGTokyo株に対するオゾン殺菌テスト

試験機関:

公益財団法人 結核予防結核研究所



実験① 人型結核菌H37RV株に対するオゾンの噴霧時間と殺菌効果

実験区分	オゾン噴霧の噴霧時間	培養結果	
1	5sec.	++++	++++
2	10sec.	++++	++++
3	30sec.	++++	++++
4	1min.	+++	+++
5	3min.	++	++
6	5min.	++	++
7	10min.	++	++

3分以上オゾン噴霧した場合、オゾン噴霧時間の延長に伴う
「相対的な殺菌効果」すなわち、「菌数減少効果」が認められた。

オゾン噴出濃度:0.3ppm 0.3ppm×3分CT値0.9以上にて
人型結核菌H37RV株の殺菌効果が認められる。

実験② 噴霧吸入したBCGTokyo株に対する殺菌効果

実験区分	BCGTokyo株の噴霧菌量と時間	7H10寒天平板培地中での検出菌数	
		オゾン+紫外線	陽性対照群
1	4.2×10 ² cfu/min.	0	41
2	2.1×10 ² cfu/30sec.	0	22
3	4.2×10 ¹ cfu/min.	0	2
4	2.1×10 ¹ cfu/30sec.	0	0
5	4.2×10 ⁰ cfu/min.	0	0
6	2.1×10 ⁰ cfu/30sec.	0	0

噴霧吸入させたBCGTokyo株は、「オゾン+紫外線」の試験では
いずれの実験区分でも菌が検出されなかった。

陽性対照群との比較では、噴霧菌量に対して、
本装置は完全な除菌効果を示した。

世界初
実施


空気清浄機・消臭器における ノネナール加齢臭分解テスト

- 試験名
オゾンによるtrans-2-ノネナールの減衰性評価試験
- 検体詳細
検体名: オゾン発生器(株式会社タムラテコ製)
- 試験条件
試験日: 2017年4月21日
試験対象ガス: trans-2-ノネナール
試験時の温度: 23±2.0℃
バッグ内の温度、湿度: 23±2.0℃、50±5%RH
バッグ内のガス量: 12.5±0.3L
バッグ材質: ポリエチレンテレフタレート
測定方法: 固相捕集-加熱脱離-GC/MS法
(Clarus 680, Perkin Elmer製)
- 試験方法
試験対象ガスをいれたバッグ内に、試験検体で
あるオゾン発生器により発生したオゾンを一量供給し、
24時間経過後のバッグ内の試験対象ガス濃度を測定する。

【試験結果】
オゾン暴露下では
およそ6時間で
消臭効果を実感
していただけます

	0時間	24時間	48時間
自然減衰	0.166	0.138	0.124
オゾン1.06ppm	0.205	0.0454	0.026
オゾン2.16ppm	0.187	0.002未満	0.002未満
オゾン4.03ppm	0.211	0.002未満	0.002未満

クロコウジカビのオゾン除菌効果試験



約8.6m³(W1.680m x D2.920m x H1.750m)の空間において、
オゾン機器によるオゾンガス噴霧を行った。
試験菌液を塗布した寒天平板を設置し、オゾンを噴霧した。
所定時間経過後に採取し、培養後試験平板上の生育集落数を計測した。

試験平板上の生育集落数計測結果

試験菌	作動前	生育集落数(/枚)			
		検体作動 1時間後	検体作動 2時間後	検体作動 4時間後	検体作動 6時間後
クロコウジカビ	144	110	86	0	0

【主な仕様】

品 目	オゾン発生器	使用ランプ	4W O3ランプ
型 式	TM-040Z	オゾン発生量	2mg/h
定格電圧・周波数	AC100V 50Hz/60Hz	処理風量	1ml/h
電流値 (専用ACアダプタ使用)	0.13A	外形寸法 (mm)	W110 × L66.2 × H176.3
定格消費電力 (専用ACアダプタ使用)	6.4W	付属品	・専用ACアダプター ・木ネジ (2) ・取扱説明書
専用ACアダプタ入力	DC12V 1A		
オゾン発生方式	冷却紫外線ランプ		

